

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE CANNIZZARO-GALATTI

Da: "Domenico Di Bella" <domenico.dibella@comune.messina.it>
Data: lunedì 7 novembre 2016 13:36
A: <meic86600p@istruzione.it>
Oggetto: Fwd: Fine lavori a seguito indagini diagnostiche solai nella scuola Cannizzaro-Galatti

COMUNE DI MESSINA
Dipartimento Manutenzione Immobili Comunali
Servizio Edilizia Scolastica
Ufficio del RUP

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Cannizzaro-Galatti"

Si comunica che nella scuola Cannizzaro-Galatti sono stati completati i lavori, eseguiti dall'impresa Fugazzotto Giuseppe, di verifica delle porzioni dei solai e controsoffitti in tutte le zone indicate nelle planimetrie allegate alla relazione d'intervento, con l'eliminazione di tutte le parti a rischio di distacco e la messa in sicurezza dei corpi appesi.

Considerata l'insufficienza delle somme in appalto, non è possibile al momento procedere al ripristino di tutte le porzioni di soffitti o alla realizzazione di controsoffitti, e si provvederà al più presto possibile, non appena saranno acquisiti i necessari finanziamenti.

Pertanto, dal punto di vista tecnico, le zone di intervento al momento sono state oggetto di messa in sicurezza, con la rimozione dei rischi per l'utenza, ed i locali sono nuovamente nella disponibilità dell'Istituto Comprensivo.

Messina, 07/11/16
Ing. D. Di Bella

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "CANNIZZARO - GALATTI" - MESSINA	
07 NOV. 2016	
Prot.	7873
Titolo	C38